



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• makow@psse.waw.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31, 06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 12.05.2022 r.

HKN.9027.01.37.2022.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Na podstawie sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.818.2022 (cząstkowe) z dnia 12.05.2022 r. sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej z punktu zgodności: **Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasieńcu – kran kuchni**,

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim
stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągowej instalacji
wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasieńcu zasilanej
z urządzenia wodociągowego o produkcji 100-1000 m³/d Węgrzynowo

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.818.2022 (cząstkowe) z dnia 12.05.2022 r. sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej z punktu zgodności: **Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasieńcu – kran kuchni**, wykonanego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” i „B stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1A Tabela 1 poz. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294.). W wodzie stwierdzono przekroczenia następującego parametru: **liczba enterokoków - wynik badania 1 jtk/100ml; próbka wody pobrana 10.05.2022 r. Najwyższa dopuszczalna wartość 0.**

Woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych/porządkowych .
Obecność w wodzie bakterii enterokoki w ilości 1 jtk/100ml stanowi ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. *Ania Załęska-Napiórkowska*



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim

www.gov.pl/web/psse-makow-mazowiecki

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

• tel.: 29 717 13 00

• makow@psse.waw.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31, 06-200 Maków Mazowiecki

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Płoniawy – Bramura, 06-210 Płoniawy - Bramura
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Sekcja HŻŻ i PK w/m.